


Anexo III: FICHA FERROCARRIL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

ESTACIÓN DE TREN



IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ RECONDO S/N, 47007 VALLADOLID		1

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS


TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: APARCAMIENTO	EXISTENCIA DE PLAZA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	X			
	• SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL (1)	X			
	• PLAZA COMPUESTA DE ÁREA DE PLAZA Y ACERCAMIENTO	X			
	• MEDIDAS DE LA PLAZA (2)	X			ESPACIO APROXIMACION MAYOR 1,50M
ITINERARIO: EXTERIOR	EXISTENCIA DE ITINERARIO ACCESIBLE AL EDIFICIO				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES) (3)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (4)	X			
ITINERARIO: INTERIOR	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (5)	X			4,80 METROS
	EXISTENCIA DE ITINERARIO ACCESIBLE				
	• ACCESO A TODOS LOS SERVICIOS DESDE ANDÉN PRINCIPAL	X			
	• PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE	X			
ITINERARIO: ESCALERAS FIJAS Y RAMPAS	• ANCHURA MÍNIMA PASILLOS DE 1,20 M EN PASILLOS ADAPTADOS Y 1,10 M EN PASILLO PRACTICABLES	X			
	• SALIDAS DE EMERGENCIA PASO LIBRE MIN. 1 M	X			
	DISPOSITIVO PARA SALVAR ESCALERA	X			
	ANCHURA MÍNIMA ESCALERA 1,10 M	X			1,50 METROS
ITINERARIO: RAMPA MECÁNICA	BANDAS ANTIDESLIZANTES EN PELDAÑOS DE ESCALERAS	X			
	ANCHURA MÍNIMA RAMPA 1,20 M Y LONGITUD MÁXIMA 9 M			X	
	PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE RAMPA			X	
	EMBARQUE Y DESEMBARQUE HORIZONTAL			X	
ITINERARIO: PASOS ELEV. Y SUBT.	ÁREA LIBRE DE OBSTÁCULOS DE 1,60 M DE ANCHO	X			
	ALTURA LIBRE 2,20 M	X			
ITINERARIO: ACCESOS	PUERTA ACCESIBLE EN ACCESO A ESTACIÓN Y ENTRADA A ANDÉN				
	• ANCHURA LIBRE DE PASO MAYOR O IGUAL A 0,80 M	X			1,55 METROS
	• ALTURA LIBRE 2 M	X			2,15 METROS
	• ESPACIO LIBRE PRÓXIMO A LA PUERTA DE DIÁMETRO 1,20 M	X			
	• MECANISMO APERTURA ENTRE 0,80 Y 1,20 M DE ALTURA	X			1,03 METROS
	PUERTAS AUTOMÁTICAS CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA	X			
	PUERTAS AUTOMÁTICAS ABATIBLES CON MECANISMO DE MINORACIÓN DE VELOCIDAD			X	PUERTAS CORREDERAS
	PASOS CONTROLADOS (TORNOS) ANCHURA MÍNIMA 80 CM			X	
	ALFOMBRA O SIMILAR EN ACCESO QUE NO PUEDA DESLIZARSE Y ENRASADA			X	
	VESTÍBULOS O DISTRIBUIDORES DE 1,2 Ó 1,5 m DE DIÁMETRO	X			

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

ESTACIÓN DE TREN



IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ RECONDO S/N, 47007 VALLADOLID		1

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS


TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
INSTALACIÓN O EQUIPAMIENTO: ASEOS	ASEO ACCESIBLE				
	• ESPACIO PARA GIRO DE DIÁMETRO 1,50 M	X			
	• ANCHURA DE PUERTA MÍNIMO 0,80 M, ABATIBLE O CORREDERA	X			0,81 Y 0,88 M
	• DISPOSITIVOS CON SEÑALES SONORAS Y LUMINOSAS PARA EMERGENCIA		X		
	• MECANISMOS DE CONDENA QUE NO PRECISEN GIRO DE MUÑECA Y PERMITAN APERTURA DESDE EXTERIOR	X			
	• PAVIMENTO NO DESLIZANTE	X			
	• GRIFERÍA MONOMANDO PALANCA O SIMILAR		X		
INSTALACIÓN O EQUIPAMIENTO: MOBILIARIO	• DISPONE DE BARRAS APOYO, ACCESORIOS CONTRASTADOS	X			BARRA Y ASIDERO
	BOTONERAS A ALTURA ENTRE 0,80 Y 1,20 M, COLOR CONTRASTADO	X			
INSTALACIÓN O EQUIPAMIENTO: MOSTRADORES	ELEMENTOS DE VIDRIO CON DOBLE BANDA HORIZONTAL COLOR CONTRASTADO A ALTURA ENTRE 0,85-1,10 M Y ENTRE 1,50-1,70 M		X		
	AL MENOS UN MOSTRADOR ACCESIBLE	X			
	• ALTURA MÁXIMA 0,85 M	X			
INSTALACIÓN O EQUIPAMIENTO: INFORMACIÓN	• ESPACIO LIBRE INFERIOR MÍNIMO 0,7X0,8X0,5 M (ALTO, ANCHO, FONDO)		X		MESA NORMAL
	DISPONE DE INFORMACIÓN BÁSICA VISUAL	X			
	DISPONE DE INFORMACIÓN BÁSICA ACÚSTICA	X			
ITINERARIO: ANDENES	DISPONE DE INFORMACIÓN TACTO-VISUAL	X			PUNTO DE INFORMACION
	PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE, PREFERENTEMENTE CONTINUO, JUNTAS NI ANCHAS NI PROFUNDAS	X			
INSTALACIÓN: ANDÉN; MATERIAL MÓVIL	JUNTO PIEZA BORDE ANDÉN, FRANJA SOLADO 60 CM BOTONES ANTIDESLIZANTE MÁS BANDA 10CM AMARILLA		X		
	MEDIOS PRECISOS PARA ACCEDER EN CONDICIONES DE DIGNIDAD Y SEGURIDAD	X			SERVICIO ATENDO
	DISPOSITIVO QUE CUBRA LA DISTANCIA SI EXISTE ENTRE COCHE Y ANDÉN	X			
	SIN DESNIVEL O ELEVADOR A BORDO O EQUIPO MÓVIL EN	X			

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

ESTACIÓN DE TREN



IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ RECONDO S/N, 47007 VALLADOLID		1

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS


TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO:	UBICACIÓN CERCANA A ENTRADA ACCESIBLE	X			
APARCAMIENTO	UNA PLAZA RESERVADA POR CADA 33 O FRACCIÓN	X			2 /44 PLAZAS
ITINERARIO:	REGISTROS Y TAPAS DE ARQUETA ENRASADOS	X			
EXTERIOR	ALCORQUES CUBIERTOS			X	
ITINERARIO:	ACCESO A TODOS LOS SERVICIOS DESDE RESTO ANDENES (6)	X			
	NIVEL ILUMINACIÓN ADECUADO (7)	X			
	PAVIMENTO EVITA DESLUMBRAMIENTO POR REFLEXIÓN	X			
	CONTRASTE DE COLOR ENTRE SUELO Y PARED	X			
	REQUISITOS DIMENSIONALES DE PASILLOS CTE DBSUA 9 (8)	X			1,35 METROS
ITINERARIO:	NIVEL ILUMINACIÓN ESCALERA Y RAMPA ADECUADA (9)	X			
	FRANJA DE PAVIMENTO DE 1,20 M TÁCTIL DE DIFERENTE COLOR EN ARRANQUE DE ESCALERAS		X		0,75 METROS
	FRANJA DE PAVIMENTO DE 1,00 M DIFERENTE COLOR Y TEXTURA EN EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE ESCALERAS Y RAMPAS		X		
	DIMENSIONES DE PELDAÑOS ADECUADAS (10)	X			H=30CM
	PASAMANOS ENTRE 0,90 Y 1,10 M DE ALTURA PROLONGADO 30 CM COLOR CONTRASTADO		X		H=0,75M Y SIN PROLONGAR
	PASAMANOS ADICIONAL EN RAMPAS ALTURA ENTRE 0,65 Y 0,75 M			X	
ITINERARIO:	CUMPLE ESPECIFICACIONES DE NORMA UNE EN 115			X	
RAMPA MECÁNICA	NIVEL ILUMINACIÓN ADECUADO (9)			X	
ITINERARIO:	NIVEL ILUMINACIÓN ADECUADO (7)	X			
PASOS ELEV. Y SUBT.					
ITINERARIO:	ALUMBRADO EXTERIOR ENTRADA PRINCIPAL (9)	X			
	LOCALIZACIÓN VISUAL DE LA PUERTA CON CONTRASTE CROMÁTICO	X			
	VESTÍBULOS O SALAS DE ESPERA > A 50 M2 ÚTILES	X			
	• FRANJA GUÍA MÍNIMO 0,10 M, CON PAVIMENTO DE TEXTURA Y COLOR DIFERENCIADO		X		
INSTALACIÓN O EQUIPAMIENTO:	BOTONERAS CON SISTEMA BRAILLE	X			ASCENSOR
	CON BORDES REDONDEADOS Y CONTRASTADOS	X			
	NO OBSTRUYE EL PASO DE PERSONAS CON DISC. VISUAL	X			
	VOLADIZOS ALTURA MENOR DE 2,20 M Y SOBRESALGAN MÁS DE 0,15 M SEÑALIZADO EN SUELO			X	
	ÁREA DE DESCANSO CON ASIENTOS ERGONÓMICOS	X			
INSTALACIÓN O EQUIPAMIENTO:	CLARAMENTE IDENTIFICADOS	X			
MOSTRADORES					
INSTALACIÓN O EQUIPAMIENTO:	AL MENOS UNA DE ELLAS ADAPTADA	X			
	AL MENOS UN TELÉFONO PÚBLICO HABILITADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, AUDITIVA O FÍSICA		X		
MÁQUINAS EXP.					

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

ESTACIÓN DE TREN



IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ RECONDO S/N, 47007 VALLADOLID		1

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
INSTALACIÓN O EQUIPAMIENTO: INFORMACIÓN	INFORMACIÓN VISUAL ILUMINADA, CONTRASTADA, SENCILLA	X			
	• EN LUGARES QUE PERMITAN APROXIMARSE O ALEJARSE	X			
	• EXISTENCIA DE SEÑALIZACIÓN, SIMBOLOS Y PICTOGRAMAS	X			
	• INFORMACIÓN SIMULTÁNEA EN PANELES Y MEGAFONÍA	X			
	• MENSAJES ESCRITOS DINÁMICOS Y VELOCIDAD ADECUADA	X			
	• NO EMITEN BRILLOS NI DESTELLOS	X			
	MEGAFONÍA BIEN DISTRIBUIDA	X			
INTALACIÓN O EQUIPAMIENTO: SEÑALIZACIÓN ACCESIBILIDAD	EXISTENCIA DE SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES ENTRE 0,80 Y 1,20 M				
	• ENTRADA A EDIFICIO ACCESIBLE		X		
	• ITINERARIO ACCESIBLE		X		
	• ASCENSOR ACCESIBLE	X			
	• PLAZAS RESERVADAS (ASIENTOS)		X		
	• ZONAS ADAPTADAS PARA PERSONAS CON DISC. AUDITIVA		X		
	• SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES	X			
ITINERARIO: ANDENES	DISTANCIA ADECUADA ENTRE OBSTÁCULOS Y ANDEN (11)	X			
	PAVIMENTO BORDE 60 CM CON DOS TIRAS ANTIDESLIZANTES Y COLOR CONTRASTADO CON HUECO ENTRE COCHE Y ANDÉN		X		
	ILUMINACIÓN ADECUADA (12)	X			
INSTALACIÓN: ANDÉN MAT. MÓVIL	EXISTENCIA DE RAMPA DE ACCESO CON PTE MÁX. DEL 18%			X	

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	SEÑAL VERTICAL Y HORIZONTAL CON EL SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD. ÁREA DE ACERCAMIENTO CON BANDAS A 45° COLOR CONTRASTADO.
(2)	DISPONE DE UN ESPACIO ANEJO DE APROXIMACIÓN Y TRANSFERENCIA, LATERAL DE ANCHURA $\geq 1,20$ M SI LA PLAZA ES EN BATERÍA, PUDIENDO COMPARTIRSE POR DOS PLAZAS CONTIGUAS, Y TRASERO DE LONGITUD $\geq 3,00$ M SI LA PLAZA ES EN LÍNEA.
(3)	LA PENDIENTE MÁXIMA SERÁ: PARA TRAMOS < 3 M, DEL 10%, PARA TRAMOS ENTRE 3 Y 6 M, DEL 8%, PARA TRAMOS > 6 M, DEL 6%, SI EL DESNIVEL A SALVAR ES MENOR DE 5 CM, DEL 25%
(4)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(5)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M
(6)	EN CASO DE NO TENER ACCESO A TODOS LOS SERVICIOS DESDE ANDEN PRINCIPAL
(7)	100 LUXES
(8)	ANCHURA MAYOR O IGUAL A 1,20 M Y PASILLOS DE MÁS DE 10 M ESPACIO PARA GIRO DE DIÁMETRO 1,50 M
(9)	150 LUXES
(10)	HUELLA MIN. 28 CM, TABICA ENTRE 13 Y 17,5 CM
(11)	SI EXISTE OBSTÁCULO FIJO MENOR DE 1 M DE ANCHURA, LA DISTANCIA MÍNIMA ENTRE ESTE Y EL ANDÉN SERÁ DE 1,60 M; SI EL OBSTÁCULO MIDE ENTRE 1 Y 10 M DE ANCHURA, LA DISTANCIA MÍNIMA SERÁ DE 2,0 M; SI EL OBSTÁCULO MIDE MÁS DE 10 M LA DISTANCIA MÍNIMA SERÁ DE 2,40 M
(12)	MÍNIMA 10 LUX Y 20 LUX 15 MIN ANTES Y 5 MIN DESPUÉS DE SALIDA Y LLEGADA DEL TREN