


LEYENDA :

-  ALUMBRADO DE EMERGENCIA, EQUIPO AUTONOMO DE 300 LUMENES
-  EXTINTOR PORTATIL EFICACIA MINIMA 21A-113B
-  INDICADOR FOTOLUMINESCENTE DE EXTINTOR
-  SEÑALIZACIÓN SALIDA
-  RECORRIDO DE EVACUACIÓN
-  SENTIDO DE EVACUACIÓN



PARA LA COLOCACIÓN DE EXTINTORES, SE FIJARÁ EL SOPORTE AL PARAMENTO VERTICAL, POR UN MÍNIMO DE DOS PUNTOS MEDIANTE TACOS Y TORNILLOS DE FORMA QUE UNA VEZ DISPUESTO SOBRE DICHO SOPORTE LA PARTE SUPERIOR DEL EXTINTOR QUEDE COMO MÁXIMO A 170 cm DEL PAVIMENTO.

DETALLE COLOCACIÓN EXTINTORES MANUALES (S/E)

ANTONIO GARCÍA-MORATO RAMOS
E.I.I. Universidad de Valladolid. Grado INGENIERÍA ELÉCTRICA

Proyecto de Reforma de Nave Industrial para destinarla al Reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos

Formato: A3
INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS

Escala: 1/125

Situación: c/Merlot, parc.D9 (Pgno Ind Alces fase III)
13600 Alcázar de San Juan, Ciudad Real

Nº de plano: 7
Fecha: Octubre 2014